

Förskola

För en förskola gäller vissa speciella regler för brandskyddet. Du som driver en förskola bör känna till följande om förskolans brandskydd:



- I förskolor med fler än två avdelningar bör olika verksamheter som till exempel kontor, kök och förråd ska vara indelade i olika brandceller. Brandcellsindelningen framgår av aktuellt byggnadslov eller brandskyddsdocumentation.
- Släckutrustning, handbrandsläckare eller inomhusbrandposter ska finnas med högst 50 meters mellanrum. Släckutrustningen ska vara tydligt utmärkt med skyltar och vara lätt att komma åt.
- Det ska finnas en skriftlig plan som är väl inövad för hur brand ska släckas och hur utrymning ska gå till.
- Personalen ska ha den kunskap som behövs för att kunna klara av ett brandtillbud. Det innebär att de ska kunna agera och vid behov släcka branden alternativt påbörja en utrymning.
- Kontroll av de brandtekniska installationerna ska ingå i anläggningens systematiska brandskyddsarbete.
- Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) bör dokumenteras och ingå i den dagliga verksamheten.

Denna information beskriver endast övergripande de tekniska brandskyddsinstallationer som kan behövas för att uppnå ett skäligt brandskydd för en anläggning.



Kiruna Räddningstjänst
Värmeverksvägen 1, 981 85 Kiruna. Tfn 0980-70 900,
www.kommun.kiruna.se/Raddning-och-sakerhet