

Köpcentrum

För ett köpcentrum gäller vissa speciella regler för brandskyddet. Du som driver ett köpcentrum bör känna till följande om anläggningens brandskydd:



- Utgångar och hänvisning till utgångar ska markeras med belysta eller genomlysta nödströmsförsörjda, gröna utrymningsmarkeringar. Grundregeln är att oavsett var man står i anläggningen så bör man se minst en utrymningsmarkering.
- Du ska känna till hur många personer som får vistas i lokalen.
- Köpcentrum kan betraktas som en samlingshall, det vill säga en lokal där det samtidigt kan vistas fler än 150 personer. Då gäller följande:

Det ska finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar med en dörrbredd på minst 1,20 meter.

Det ska finnas nödljus i lokalen som kan lysa i minst 60 min med en ljusstyrka på minst 1 lux på plan yta och 5 lux i trappor.

Det ska finnas ett heltäckande utrymningslarm i lokalen som ger en signal på minst 75 db(A) och minst 10 db(A) över eventuella bakgrundsljud.

Dörrarna ska öppnas vid tryck utåt. Det innebär att de ska ha en så kallad "panikregel" eller motsvarande som kan öppnas utan nyckel eller annat redskap.

Det får inte finnas brännbara ytskikt på tak och väggar.

- Släckutrustning, handbrandsläckare eller inomhusbrandposter ska finnas med högst 50 meters mellanrum. Släckutrustningen ska vara tydligt utmärkt med skyltar och vara lätt att komma åt för både kunder och personal.
- Utrymningsplaner ska vara uppsatta på strategiska platser i anläggningen. De ska visa var utgångar och annan viktig information för anläggningen finns på ett instruktivt sätt.
- Om anläggningen har brandgasventilation ska det finnas en tydlig instruktion vid manöverskåpet och i anslutning till anläggningens brandlarmcentral, om sådan finns för anläggningen.
- Om anläggningens brandcellsindelning bygger på att anläggningen är sprinklad, kan service och andra arbeten på sprinklercentralen inte utföras då anläggningen är i drift.
- Kontroll av de brandtekniska installationerna ska ingå i anläggningens systematiska brandskyddsarbete.
- Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) bör dokumenteras och ingå i den dagliga verksamheten.

Denna information beskriver endast övergripande de tekniska brandskyddsinstallationer som kan behövas för att uppnå ett skäligt brandskydd för en anläggning.



Kiruna Räddningstjänst
Värmeverksvägen 1, 981 85 Kiruna. Tfn 0980-70 900,
www.kommun.kiruna.se/Raddning-och-sakerhet